

TEST REPORT

1. 의뢰기관 :

기관명: 스파우츠인터내셔널주식회사

주소: 경기 고양시 덕양구 충장로475번길 14-5 311호

2. 의뢰일자 : 2020. 8. 27.

3. 용도 : 품질관리용

4. 시험대상품목 또는 물질, 시료명 : 표 1 참조

5. 시료형상 : 투명 액체

6. 시험항목 : 표 2 참조

7. 시험방법 : 표 2 참조

8. 시험기간 : 2020. 8. 28. ~ 2020. 9. 8.

9. 시험결과 : 표 2 참조


10. 시험자 : 김주연 연구원, 박홍주 분석원

확 인	실무자	승인자
	직 위: 시험책임자 성 명: 김 주 연 <i>juyeon kim</i> (서명)	직 위: 품질책임자 성 명: 김 정 미 <i>Jungmi Kim</i> (서명)

본 Test report 는 의뢰자가 제공한 시료를 이용한 측정결과입니다.
본 Test report 는 사전협의 없이 선전, 방송 및 광고, 법적소송의 용도로 사용할 수 없습니다.
※ 별도의 요청이 없는 경우, 제공된 시료는 시험 완료 2 주 후 자동 폐기합니다.

2020년 9월 10일

국제공인시험기관 **한국고분자시험연구소(주) (인)**



TEST REPORT

표 1. 시료명 및 시료사진


No.	의뢰자가 제공한 시료명	시험에 사용한 시료명	시료사진
1	큐어맥스	Koptri- 20-03-12486-1	

표 2. 시험방법 및 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험방법	검출한계	시험결과
Koptri- 20-03-12486-1	pH	-	pH meter	-	7.72
	TDS	ppm	TDS meter	-	137
	ORP	mV	OPR meter	-	87
	Ca-경도	mg/L	ICP-OES	-	70.6
	SiO ₂	mg/L	ICP-OES	-	7.4

Note)

a) ICP-OES : Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry

- Koptri-NPT

b) mg/L = ppm

끝.